ROZDZIELNICA RG -PARTER np. 5x24 MODUŁÓW

L1,L2,L3,N; 400/230V; 50Hz; 100A



4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
P= 15,0kW	P= 4,5kW	P= 3,0kW	P= 5,0kW	P= 2,2kW	P= 1,0kW		P= 0,05kW	P= 0,06kW					P= 1,0kW		P= 1,0kW	P= kW	
TABLICA TE	SZAFKA SAK	TABLICA KOTŁOWNI RK	TABLICA KOMPUT-TK	DŹWIG PLATFOR.		REZERWA	STEROW. OŚWIETL. ZEWNĘT.	LOGO ZEWN.	OŚWIETL. TERENU	REZERWA	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 5	GNIAZDO WTYKOWE EKG POM.5	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 4, 4a	GNIAZDO WTYKOWE USG POM. 4	REZERWA
					OŚWIETL SZYBU DŹWIGU												

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
P= kW	P= 1,0kW	P= 1,2kW	P= 0,55kW	P= 0,9kW	P= 2,5kW	P= 2,0kW	P= 1,0kW	P= 1,0kW	P= 1,0kW		P= 1,0kW	P= 1,0kW	P= 1,0kW	P= 1,0kW	P= 1,0kW							
GNIAZDA WTYKOWE RTG POM.6	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM.8	UNIT DENTYST. POM. 6	SSAK UNITA	SPRĘŻAR. UNITA	GNIAZDO WTYKOWE STERYLIZ POM. 6	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM.7,8	GNIAZDA WTYKOWE POM. 2,3,9	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 11,11a	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 16	GNIAZDA WTYKOWE KTG POM. 16	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 18	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 19	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 17,15,21	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 12,13,14	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 20	OŚWIETL. POM. 4–8	OŚWIETL. POM. 11,11a, 12–14 16,21	OŚWIETL. POM. 17–20	OŚWIETL. POM. 1–3,9	OŚWIETL. POM. 10,15,21	OŚWIETL KLATKI SCHOD.	REZERWA

Pi=65kW
Pz=40kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant	mgr inż. Barbara Majchrzak, upr. 98/88/UW
sprawdzający	mgr inż. Alina Fabiszewska, upr. 220/92/UW
nazwa rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
skala	

PUI | zadum. PB | data 12.2016 | nr rys. E1/1

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant	mgr inż. Barbara Majchrzak, upr. 98/88/UW
sprawdzający	mgr inż. Alina Fabiszewska, upr. 220/92/UW
nazwa rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
skala	

PUI | zadum. PB | data 12.2016 | nr rys. E1/2

ROZDZIELNICA WNĘKOWA Z DRZWIAMI 4x18 MODUŁÓW

ROZDZIELNICA - TE- PIĘTRO

L1,L2,L3,N; 400/230V;50Hz



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
P= 2,0kW	P= 1,5kW	P= 1,5kW	P= 1,5kW	P= 1,4kW	P= 1,5kW	P= 1,5kW	P= 1,5kW	P= 1,5kW	P= 2,0kW	P= 1,5kW	P= 1,5kW						
GNIAZDA WTYKOWE POM. 103,104	GNIAZDO WTYKOWE POM. 105	GNIAZDA WTYKOWE POM. 105	GNIAZDO WTYKOWE POM. 106	ZASILANIE KLIMATYZ.	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 107,108	GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE POM. 109,112,	GNIAZDO WTYKOWE POM. 113,114	GNIAZDA WTYKOWE POM. 115	GNIAZDA WTYKOWE POM. 116	GNIAZDA WTYKOWE POM. 116	GNIAZDA WTYKOWE POM. 101,102	REZERWA	OŚWIETL. POM. 103–109	OŚWIETL. POM. 112–116	OŚWIETL. POM. 101–102	REZERWA	REZERWA

Pi=22kW
Pz=15kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant	mgr inż. Barbara Majchrzak, upr. 98/88/UW
sprawdzający	mgr inż. Alina Fabiszewska, upr. 220/92/UW
nazwa rysunku	SCHEMAT TABLICY PIĘTRA TE
skala	

PUI | zadum. PB | data 12.2016 | nr rys. E8

L1,L2,L3,N, 40A, 50Hz TK



Odpty=	2x	2x	2x	2x	2x	2x	
SZT.	4	4	3	2	1	2	
Nr odpt	1	2	3	4	5	6	7
Nr pon	16, 18–20	6–8	11,4–5	114–115	107	SK	
P(kVA)	1,2	1,2	0,9	0,6	0,3	0,9	
typ przewodu	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	

Pi=5,0kW
Pz=4,5kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant	mgr inż. Barbara Majchrzak, upr. 98/88/UW
sprawdzający	mgr inż. Alina Fabiszewska, upr. 220/92/UW
nazwa rysunku	SCHEMAT TABLICY DLA ZASILANIA KOMPUTEROW TK
skala	

PUI | zadum. PB | data 12.2016 | nr rys. E9

RK

rozdzielnica nadtynkowa
IP54 np: 2x18-55
Ps=1.5KW



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ulica Lipowa
	działka nr 547/168,obręb 0004 Jerzmanowa
inwestor	Gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałko,upr.304/79/WBPP
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant	mgr inż. Barbara Majchrzak, upr. 98/88/UW
sprawdzający	mgr inż. Alina Fabiszewska, upr. 220/92/UW
nazwa rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY KOTŁOWNI RK
skala	

PUI | zadum. PB | data 12.2016 | nr rys. E10