

DACH D1
U=0,146W/m2K< Umax=0,18W/m2K
- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 4x6 cm
- kontrłaty drewniane 4x6 cm
- folia PAR 0,02S
- krokiew dachowa 8x20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 15cm
- folia pe - 0'02
- wełna mineralna 10cm pod krokwiami
- paroizolacja folia pe 0,02
- weszczak do podłużny i=25cm
- obudowa systemowa G-K
- folia pe - 0'02 na rusztach metalowym profil CD60 ułtrastil uszlymienie wiepzby nacągiem z taśmy perforowanej BFM

STROP NAD PRZYZIEMIEM SP1
- płyty grosowe na kleju -15cm
- gładź cementowa - 6 cm
- zbrojona włókanami
- folia pe - 0'02
- styropian EPS100 - 4cm
- folia pe - 0'02
- gładź cementowa - zatarcie- 1cm
- płyta stropowa strunobetonowa- 26'5cm
- tynk gipsowy - 1'5cm
- sufit podwieszony modularny

STROP NAD PRZYZIEMIEM SP2
odporność ogniowa: REI30
- wyrównia typu tarkret na klejuj -0'25cm
- zaprawa samopoziomująca - 1cm
- gładź cementowa - 6 cm
- zbrojona włókanami
- folia pe - 0'02
- styropian EPS100 - 4cm
- folia pe - 0'02
- gładź cementowa - zatarcie- 1cm
- płyta stropowa strunobetonowa- 26'5cm
- tynk gipsowy - 1'5cm
- sufit podwieszony modularny

POSADZKA NA GRUNCIE PG1
U=0,284W/m2K< Umax=0,30W/m2K
- płyty grosowe na klejuj gr 1'5cm
- gładź cementowa gr 8cm zbroj.włókanami
- folia ochronna pe 0,02
- styropian EPS100 gr 2x5cm mijankowo
- izolacja przeciwwilgociowa folia pe 0'05
- beton C12/15[B15] 12cm
- podsypka z piasku gr 15cm
- grunt nasypowy zagęszczony I<=0,69
- grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE PG2
U=0,284W/m2K< Umax=0,30W/m2K
- wyrównia tarkotowa gr 2'25cm
- zaprawa samopoziomująca gr 1cm
- gładź cementowa gr 8cm zbroj.włókanami
- folia ochronna pe 0,02
- styropian EPS100 gr 2x5cm mijankowo
- izolacja przeciwwilgociowa folia pe 0'05
- beton C12/15[B15] 12cm
- podsypka z piasku gr 15cm
- grunt nasypowy zagęszczony I<=0,69
- grunt rodzimy

OPASKA przy budynku:
- otoczak 20-30mm
- zasypka żwirowo-piaskowa 10cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ul.ks.Ligowa
	działka nr 547/188,obręb:0004 Jerzmanowa
inwestor	gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałka,upr.304/79/WBP
BRANŻA	ARCHITEKTURA
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałka,upr.304/79/WBP
sprawdzający	mgr inż.arch.Piotr Wolenda,upr.22/03/UW
nazwa rysunku	PRZEKRÓJ BB
skala	1:100
data	12.2016
format	A0
projekt	PB



STROP NAD PRZYZIEMIEM SP1
- płyty grosowe na klejuj -15cm
- gładź cementowa - 6 cm
- zbrojona włókanami
- folia pe - 0'02
- styropian EPS100 - 4cm
- folia pe - 0'02
- gładź cementowa - zatarcie- 1cm
- płyta stropowa strunobetonowa- 26'5cm
- tynk gipsowy - 1'5cm
- sufit podwieszony modularny

STROP NAD PRZYZIEMIEM SP2
odporność ogniowa: REI30
- wyrównia typu tarkret na klejuj -0'25cm
- zaprawa samopoziomująca - 1cm
- gładź cementowa - 6 cm
- zbrojona włókanami
- folia pe - 0'02
- styropian EPS100 - 4cm
- folia pe - 0'02
- gładź cementowa - zatarcie- 1cm
- płyta stropowa strunobetonowa- 26'5cm
- tynk gipsowy - 1'5cm
- sufit podwieszony modularny

POSADZKA NA GRUNCIE PG1
U=0,284W/m2K< Umax=0,30W/m2K
- płyty grosowe na klejuj gr 1'5cm
- gładź cementowa gr 8cm zbroj.włókanami
- folia ochronna pe 0,02
- styropian EPS100 gr 2x5cm mijankowo
- izolacja przeciwwilgociowa folia pe 0'05
- beton C12/15[B15] 12cm
- podsypka z piasku gr 15cm
- grunt nasypowy zagęszczony I<=0,69
- grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE PG2
U=0,284W/m2K< Umax=0,30W/m2K
- płyty grosowe na klejuj gr 1'5cm
- gładź cementowa gr 8cm zbroj.włókanami
- folia ochronna pe 0,02
- styropian EPS100 gr 2x5cm mijankowo
- izolacja przeciwwilgociowa folia pe 0'05
- beton C12/15[B15] 12cm
- podsypka z piasku gr 15cm
- grunt nasypowy zagęszczony I<=0,69
- grunt rodzimy

DACH D1
U=0,146W/m2K< Umax=0,18W/m2K
- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 4x6 cm
- kontrłaty drewniane 4x6 cm
- folia PAR 0,02S
- krokiew dachowa 8x20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 15cm
- folia pe - 0'02
- wełna mineralna 10cm pod krokwiami
- paroizolacja folia pe 0,02
- weszczak do podłużny i=25cm
- obudowa systemowa G-K
- folia pe - 0'02 na rusztach metalowym profil CD60 ułtrastil uszlymienie wiepzby nacągiem z taśmy perforowanej BFM

DACH D2
U=0,146W/m2K< Umax=0,18W/m2K
- membrana podwijnie; mezowania
- łaty 4x6 cm
- płyta osb 22mm
- łaty drewniane 4x6 cm
- folia PAR 0,02S
- krokiew dachowa 8x20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 25cm
- paroizolacja folia pe 0,02S
- płyta stropowa sman 15cm
- obudowa systemowa G-K
- na rusztach metalowym

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ1
U=0,156W/m2K< Umax=0,23W/m2K
odporność ogniowa: EI30
- wyprawa tynkarska 0'5cm
- farowina w masie
- styropian fasada-system gr 15cm
- YTONG PP5/07-07 gr 24cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ2
U=0,201W/m2K< Umax=0,23W/m2K
odporność ogniowa: EI30
- panel stumiowy na systemowej
- wełna mineralna gr 10cm C
- wełna mineralna gr 10cm C
- YTONG PP4/06 S+DT gr.36'5cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ3
U=0,202W/m2K< Umax=0,23W/m2K
odporność ogniowa: EI30
- cegła klinkerowa 6'5cm
- styropian fasada-system gr 10cm
- YTONG FORTE PP7/Stk gr.24cm
- tynk gipsowy 1'5cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA S.cf.1
U=0,156W/m2K< Umax=0,23W/m2K
odporność ogniowa: EI30
- tynk silikatowy
- styropian EPS100 gr.14cm
- dotcol th-DF
- beton gr 24cm
- bitcol th-2P

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SzP2
U=0,156W/m2K< Umax=0,30W/m2K
odporność ogniowa: EI30
- dotcol th-2P
- bloczki betonowe 10cm
- styropian ekstrudowany gr.8cm
- beton gr.24cm
- bitcol th+2P

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA Świetgonia 3(i)
adres	JERZMANOWA,ul.ks.Ligowa
	działka nr 547/188,obręb:0004 Jerzmanowa
inwestor	gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałka,upr.304/79/WBP
BRANŻA	ARCHITEKTURA
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałka,upr.304/79/WBP
sprawdzający	mgr inż.arch.Piotr Wolenda,upr.22/03/UW
nazwa rysunku	PRZEKRÓJ AA
skala	1:100
data	12.2016
format	A1
projekt	PB



DACH D1
U=0,146W/m2K< Umax=0,18W/m2K
- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 4x6 cm
- kontrłaty drewniane 4x6 cm
- folia PAR 0,02S
- krokiew dachowa 8x20 co ~90cm
- szczelina powietrzna 2cm
- wełna mineralna miękka 15cm
- folia pe - 0'02
- wełna mineralna 10cm pod krokwiami
- paroizolacja folia pe 0,02
- weszczak do podłużny i=25cm
- obudowa systemowa G-K
- folia pe - 0'02 na rusztach metalowym profil CD60 ułtrastil uszlymienie wiepzby nacągiem z taśmy perforowanej BFM

STROP NAD PRZYZIEMIEM SP1
- płyty grosowe na klejuj -1'5cm
- gładź cementowa - 6 cm
- zbrojona włókanami
- folia pe - 0'02
- styropian EPS100 - 4cm
- folia pe - 0'02
- gładź cementowa - zatarcie- 1cm
- płyta stropowa strunobetonowa- 26'5cm
- tynk gipsowy - 1'5cm
- sufit podwieszony modularny

STROP NAD PRZYZIEMIEM SP2
odporność ogniowa: REI30
- wyrównia typu tarkret na klejuj -0'25cm
- zaprawa samopoziomująca - 1cm
- gładź cementowa - 6 cm
- zbrojona włókanami
- folia pe - 0'02
- styropian EPS100 - 4cm
- folia pe - 0'02
- gładź cementowa - zatarcie- 1cm
- płyta stropowa strunobetonowa- 26'5cm
- tynk gipsowy - 1'5cm
- sufit podwieszony modularny

POSADZKA NA GRUNCIE PG1
U=0,284W/m2K< Umax=0,30W/m2K
- płyty grosowe na klejuj gr 1'5cm
- gładź cementowa gr 8cm zbroj.włókanami
- folia ochronna pe 0,02
- styropian EPS100 gr 2x5cm mijankowo
- izolacja przeciwwilgociowa folia pe 0'05
- beton C12/15[B15] 12cm
- podsypka z piasku gr 15cm
- grunt nasypowy zagęszczony I<=0,69
- grunt rodzimy

POSADZKA NA GRUNCIE PG2
U=0,284W/m2K< Umax=0,30W/m2K
- wyrównia tarkotowa gr 2'25cm
- zaprawa samopoziomująca gr 1cm
- gładź cementowa gr 8cm zbroj.włókanami
- folia ochronna pe 0,02
- styropian EPS100 gr 2x5cm mijankowo
- izolacja przeciwwilgociowa folia pe 0'05
- beton C12/15[B15] 12cm
- podsypka z piasku gr 15cm
- grunt nasypowy zagęszczony I<=0,69
- grunt rodzimy

obiekt	OŚRODEK ZDROWIA
adres	JERZMANOWA,ul.ks.Ligowa
	działka nr 547/188,obręb:0004 Jerzmanowa
inwestor	gmina Jerzmanowa
gł.projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałka,upr.304/79/WBP
BRANŻA	ARCHITEKTURA
projektant	mgr inż.arch.Anna Suchwałka,upr.304/79/WBP
sprawdzający	mgr inż.arch.Piotr Wolenda,upr.22/03/UW
nazwa rysunku	PRZEKRÓJ CC
skala	1:100
data	12.2016
format	A0
projekt	PB